

# А К Т

## проведения практической тренировки по отработке плана эвакуации на случай возникновения пожара

с. Красноселькуп

« 22 » ноября 2017 г.

Комиссия в составе: Инженера группы профилактики пожаров «ОПС ЯНАО по Красноселькупскому району» Чукомина Константина Александровича, инженера группы профилактики пожаров «ОПС ЯНАО по Красноселькупскому району» Тимкачевой Евгении Вечеславовны  
Директора МКУ «Социальный приют для детей и подростков» Бирюковой Елены Федоровны.

составили настоящий акт о практической отработке плана эвакуации людей из здания МКУ «Социальный приют для детей и подростков» с. Красноселькуп, ул. Нагорная 10

### Характеристика здания с пребыванием людей:

Размеры в плане - 32x12,5 м<sup>2</sup>  
Степень огнестойкости - V - С.О.  
Этажность - I этаж  
Количество эвакуационных выходов - 4 выхода  
Тип системы оповещения людей о пожаре - 2 тип  
Количество людей, подлежащих эвакуации - 18  
Обслуживающего персонала - 12

### Время:

- подачи вводной о возникновении пожара - 15 час. 01 мин.  
- срабатывание системы оповещения - 15 час. 01 мин. 20 сек  
- начало эвакуации из здания - 15 час. 01 мин. 40 сек  
- завершение эвакуации из здания - 15 час. 03 мин. 10 сек  
- окончание переключки эвакуируемых людей - 15 час. 03 мин. 20 сек

### Результаты эвакуации:

Фактическое время эвакуации людей - 20 мин. 10 сек.  
Количество людей, подлежащих эвакуации - 18  
Количество используемых эвакуационных выходов из здания - 2  
Количество постов безопасности у выходов - 2  
Наличие списков эвакуируемых людей - есть

### Замечания по эвакуации:

тип системы оповещения людей о пожаре - для

Оценка действий обслуживающего персонала - удовлетворительно

### Подписи членов комиссии:

- срабатывание системы оповещения - Е.Ф. Бирюкова  
- начало эвакуации из здания - К.А. Чукомин  
- завершение эвакуации из здания - Е.В. Тимкачева  
- окончание переключки эвакуируемых людей -

Срок исполнения администрацией выявленных нарушений -



М.П.  
Количество используемых эвакуационных выходов из здания -  
Количество постов безопасности у выходов -  
Наличие списков эвакуируемых людей -  
Замечания по эвакуации -